

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК МОБУ «ЛИЦЕЙ №1» Г. ОРЕНБУРГА /2010 – 2012 гг./

№ п/п	Наименование органа государственного контроля (надзора)	Дата начала и окончания проверки	Основания проверки (номер и дата документа)	Форма и вид проверки. Предмет проверки	Выявленные нарушения	Результат проверки (письмо-уведомление о невыявлении, предписание, иное)	Устранение нарушений
1	Автономная некоммерческая организация научно-технический парк «Технопарк ОГУ»	02.08.2010г.	Письмо МОУ «Лицей №1» №83 от 16.06.2010г.	Внеплановая. Разработка проекта согласно распоряжению №91, выданного отделом ГПН по центральному району 27.02.2009г.	-	Проведено обследование, составлено обоснование	-
2	Приуральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	16.08.2010г.	Распоряжение №2319-рпо от 28.06.2010г.	Плановая. Организация эксплуатации и безопасность обслуживания и техническое состояние электроустановок	Составлено предписание №21/2319-725 об устранении нарушений законодательства	Предписание под подпись передано директору	Замечания устранены
3	Управление образования администрации г. Оренбурга	13.08.2010г.	Приказ МО ОО №01/20-874 от 27.07.2010г.	Плановая. Готовность образовательного учреждения к учебному году	1.Горючая отделка пола на путях эвакуации; 2.На окнах частично глухие металлические решетки; 3. Двери второго эвак. выхода не по	Акт от 13.08.2010г. передан под роспись директору, школа к учебному году готова с	Замечания устранены

					направлению движения; 4. Провести ремонт санузлов с заменой сантехприборов.	учетом устранения замечаний	
4	Управление образования администрации г. Оренбурга	15.06.2011г.	Приказ №218 от 13.05.2011г	Плановая. Работа лагеря дневного пребывания	Нарушения не выявлены	Справка от 15.06.11г.	-
5	ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»	27.01.2012г.	-	Плановая. Разграничение балансовой принадлежности электросетей	Нарушения не выявлены. Соответствует.	Акт №137-80 от 27.01.12г.	-
6	Управление МВД России по Оренбургской области	21.08.2012г.	-	Плановая. Обследование на техническую укрепленность объекта	Нарушения не выявлены	Акт от 21.08.12г.	-
7	Отделение надзорной деятельности по Центральному р-ону г. Оренбурга	05.09.2012г.	-	Плановая. Практическая отработка плана эвакуации	Замечаний нет.	Акт от 05.09.12г.	-
8	Отдел надзорной деятельности по г. Оренбургу	27.04.2012г.	Распоряжение №141 от 11.04.2012г.	Плановая, выездная. Выполнение требований установленных муниципальными правовыми актами.	1. Выходы из подвальных этажей выполнить обособленными от общих лестничных клеток, отделив на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой.	Акт № 141 от 27.04.12г. и Предписание № 141/1/1 от 27.04.12г. передан директору под роспись	Пункт 3. Устранено, по п.1 и 2 имеется обоснование.

					2. Высота эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м. 3. План эвакуации людей не соответствует ГОСТУ		
9	Испытательная пожарная лаборатория по Оренбургской области	23.07.2012г.	Договор №9 от 24.02.2012г., письмо №817 от 19.07.2012	Плановая. Испытание образцов деревянных конструкций	Нарушения не выявлены, соответствует ГОСТу	Акт 892-3-10 от 23.07.12г.	-
10	Управление образования администрации г. Оренбурга	09.08.2012г.	Приказ МО ОО №01/15-3472 от 21.06.2012г.	Плановая. Готовность образовательного учреждения к учебному году	1. В спортивном зале в местах эвакуации отсутствуют пандусы; 2. Из малого спортивного зала отсутствует второй эваку. выход. 3. Предусмотреть количество сантехузлов по количеству обучающихся.	Акт от 09.08.12г. передан под роспись директору, школа к учебному году готова с учетом устранения замечаний	Замечания устранены, на п.2 имеется обоснование компетентной организации.
11	Федеральная противопожарная служба Оренбургской области	16.07.2012г.	-	Плановая. Испытание водопроводной сети на водоотдачу	Нарушения не выявлены. Соответствует.	Акт от 16.07.12г.	-
12	ОАО «Оренбургторгтехника»	01.08.2012г.	Договор №4401	Плановая. Состояние технологического оборудования	Нарушения не выявлены, оборудование находится в рабочем состоянии	Акт от 01.08.12г.	-
13	Управление капитального ремонта г. Оренбурга	10.10.2012г.	Вызов из МОБУ «Ли-	Внеплановая.	Нарушения не выявлены	Акт от 10.10.12г.	Запланировано на лето,

			цей №1»	Образование трещин после взрывов на Донгузском полигоне			2013г.
14	Управление МВД России по Оренбургской области	10.12.2012г.	Приложение №1 к указанию №3/4-5972 от 29.10.12	Плановая. Проверка антитеррора	Рекомендации: установить металлообнаружители.	Акт от 10.12.12	
15	Управление образования администрации г. Оренбурга, Отдел образования по Южному округу	03.01.2013, 05.01.2013	-	Внеплановая. Организация и проведение мероприятий в каникулы	Нарушения не выявлены	-	-